

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям

Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	3,66
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	12
- взвешенные вещества	12
- БПК5	12
- аммоний-ион	12
- нитрит-анион	-
- фосфаты (по Р)	11
- нефтепродукты	11
- микробиология	12
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	12
- взвешенные вещества	4
- БПК5	7
- аммоний-ион	8
- нитрит-анион	-
- фосфаты (по Р)	2
- нефтепродукты	-
- микробиология	12
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-